

Stadt Hildesheim – Berufsfeuerwehr

BMA – Nr.: _____

Abt. Gefahrenvorbeugung

An der Feuerwache 4 – 7

31135 Hildesheim

Objekt: _____

Firma / Frau / Herr: _____

Straße / Postfach: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon: _____

Fax: _____

Email: _____

Hiermit beantrage/n ich / wir die Feuerwehr – Abnahme der im o. a. Objekt installierten
Brandmeldeanlage (BMA) gemäß den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der Feuerwehr
Hildesheim am _____ (Terminvorschlag eintragen, **Vorlauf mind. 14 Tage**).

Ich / wir stelle/n diesen Antrag als

☐ Eigentümer des Gebäudes ☐ Betreiber der BMA

☐ Bauträger ☐ Errichter der BMA

und erkläre/n hiermit, dass

1. die o. a. BMA vollständig gemäß den TAB der Feuerwehr Hildesheim in der neuesten Fassung errichtet worden und betriebsbereit ist.
2. Kenntnis darüber besteht, dass die Folgeabnahme der BMA bei festgestellten Mängeln durch die Feuerwehr Hildesheim kostenpflichtig ist und gemäß der Gebührensatzung der Stadt Hildesheim mir / uns in Rechnung gestellt wird.
3. ferner bekannt ist, dass bei vorgefundenen Mängeln eine Aufschaltung der BMA oder Teile davon auf die Übertragungsanlage für Gefahrenmeldung (ÜAG) der Feuerwehr Hildesheim nicht stattfinden kann und eine kostenpflichtige Nachabnahme stattfinden muss.
4. die erforderlichen Unterlagen / Punkte der folgenden Checkliste abgearbeitet und erledigt sind.

Andernfalls ist eine Terminvereinbarung mit der Feuerwehr zur Abnahme nicht möglich.

Bei Antwort „Nein“ ist eine Abnahme durch die Feuerwehr Hildesheim nicht möglich!

Kopie der Abnahmebestätigung eines Sachverständigen oder der Fachfirma ohne wesentliche Mängel ist an die Feuerwehr geschickt worden.

☐ **Ja** ☐ **Nein**

Die Übertragungseinrichtung (ÜE) ist bei Abnahme der Feuerwehr aktiv.

☐ **Ja** ☐ **Nein**

Die vereinbarte Anzahl an Profilhalbzylindern der Objektschließung und Generalhauptschlüssel / Transponder für das FSD3 liegt zum Abnahmetermin bereit.

☐ **Ja** ☐ **Nein**

Der Feuerwehrplan (geprüfte Endversion) liegt der Feuerwehr vor und 1 Exemplar liegt zum Abnahmetermin zur Einlage im FIBS bereit.

☐ **Ja** ☐ **Nein**

Die laminierten und durch die Feuerwehr geprüften Laufkarten liegen zum Abnahmetermin bereit.

☐ **Ja** ☐ **Nein**

Erforderliches Hebwerkzeug für Melder in Doppelböden ist in einer Bodenheberbox (Profilhalbzylinder „Schließung Stadt Hildesheim“) für die Feuerwehr vorhanden und in den Laufkarten eingezeichnet.

☐ **Ja** ☐ **Nein** ☐ **Nicht erforderlich**

Erforderliche Trittleiter(n) je Geschoss ist in einer Feuerwehr – Leiterhalterung (Profilzylinder „Schließung Stadt Hildesheim“) für Melder in Zwischendecken für die Feuerwehr vorhanden und in den Laufkarten eingezeichnet.

☐ **Ja** ☐ **Nein** ☐ **Nicht erforderlich**

Der Abnahmetermin ist mit dem Errichter / Betreiber abgestimmt.

☐ **Ja** ☐ **Nein** ☐ **Nicht erforderlich**

Das Freischaltelement und Umstellschloss für das FSD3 wurden vom Errichter / Betreiber bestellt, durch die Feuerwehr freigegeben und an diese geliefert.

☐ **Ja** ☐ **Nein**

Die Profilhalbzylinder Schließung „Stadt Hildesheim“ wurden durch Errichter / Betreiber bestellt und liegen vor. Eine Freigabe durch die Feuerwehr ist nicht erforderlich.

☐ **Ja** ☐ **Nein**

Eine Alarmorganisation des Betreibers gemäß DIN 14675 liegt vor.

☐ **Ja** ☐ **Nein**

Türen zu überwachten Räumen sind mit dem GHS / Schlüssel / Transponder aus dem FSD3 zu öffnen.

☐ **Ja** ☐ **Nein**

Konzept der Objektfunkanlage und zugehörige Abnahmebestätigung des Sachverständigen ist der Feuerwehr zugeschickt worden.

☐ **Ja** ☐ **Nein** ☐ **Nicht erforderlich**

Ort / Datum / Unterschrift des Antragstellers: _____